

	Критерий	✓	✗	Требования	Рекомендации
Кладка	Соблюдение геометрии готовой кладки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	По вертикали	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	По горизонтали	
	Стыковка «Паз-Гребень»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Отсутствие щелей, неплотное примыкание	
	Оконный проём	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Перевязка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заведение углов	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Вертикальная перевязка (макс.допустимая 1\3 блока)	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Использование доборов	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Перевязка с несущими внутренними стенами, перегородками	
	Швы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Горизонтальные швы: рекомендуемый размер шва 12 мм	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Вертикальные швы: заполнение всех стыков, где отсутствует «паз-гребень»	
Блок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Сохранение целостности, трещины, сколы, разрушения		
Другое	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Монолит	Свес блока	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не более 1\6 части блока	
	Крепление стен и перегородок к ж.б. колоннам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Использование закладной арматуры, перфолент	
	Разметка порядовки блока	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Переход к перекрытию (балке) целым или 1/2 блока	
	Вентилируемый фасад	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Промазывание вертикальных стыков	
Чистота кладки	Ровные горизонтальные линии, отсутствуют наплывы раствора, минимальное количество подрезки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Представитель Заказчика / Подрядчика  
Осмотр провёл

\_\_\_\_\_ (ФИО)  
\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (Подпись)  
\_\_\_\_\_ (Подпись)