

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00325

(номер сертификата соответствия)

028177

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Винербергер Кирпич»,  
ОГРН 1035011201862.  
Адрес: 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево.  
Тел. 8 (495) 280-33-01, факс 8 (495) 280-33-02.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Винербергер Кирпич»,  
ОГРН 1035011201862.  
Адрес: 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево.  
Тел. 8 (495) 280-33-01, факс 8 (495) 280-33-02.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.  
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,  
комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.  
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/3 от 17.07.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция из крупноформатного камня  
Porotherm 8, выпускаемого по ГОСТ 530-  
2012, толщиной не менее 80 мм.  
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)

23.32.11.110

код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости строительной конструкции EI 60.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 547-СС от 21.02.14 г.  
ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности"  
рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.052/2 от 23.12.2011 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.04.2017 по 02.04.2020**

М.П.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.Ю. Шитиков**

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Е.К. Савельева**